

Zdeněk Rýzner
Hálkova 1888
39601 Humpolec

Městský úřad Humpolec
MUHU/69539/2021/ ŽP



49

Městský úřad Humpolec	
Zprac.: _____	
Došlo: - 9. 11. 2021	
Č.j.: MUHU/ 69539/2021	
Dok: 1	Spis.: _____
Příl.: _____	Sp.zn.: _____
	Sk.rež.: _____

Povinný subjekt
Město Humpolec
Horní náměstí 300
396 01 Humpolec

V Humpolci dne 9. listopadu 2021
OSOBNĚ

Žádost o poskytnutí informací dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů – žádost o zaslání kopií

Jméno a příjmení žadatele: Zdeněk Rýzner
Datum narození: _____
Trvale bytem: _____

Vážený pane inženýre,

dovolte mi, abych se na Vás obrátil v souvislosti s žádostí o poskytnutí níže specifikovaných informací, které souvisejí s rozhodnutím Městského úřadu Humpolec, odbor životního prostředí a památkové péče, č. j. MUHU/64846/2021/Tk, s. z. ŽP/7053/2021 ze dne 27. října 2021 ohledně dodatečného stavebního povolení pro Rodinný Pivovar BERNARD a.s. ohledně (dále jen „Rozhodnutí“), kterým bylo rozhodnuto o dodatečném povolení stavby vodního díla- vodovodu I a III. etapa, a které bylo doručeno prostřednictvím veřejné vyhlášky.

V souladu s relevantními ustanoveními zákona č. 106/1999 S., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, si dovoluji Vás požádat o poskytnutí kopií následujících podkladů pro vydání Rozhodnutí uvedených (mimo jiných) na straně osmé Rozhodnutí:

- žádost Města Humpolec, IČ 002 48 266, o dodatečné povolení stavby vodního díla ze dne 24. 6. 2021,
- vyjádření Městského úřadu Humpolec, odboru ŽP a PP, č. j. MUHU/5160/2020/Kc ze dne 7. 1. 2021 a MUHU/9390/2021/Kc ze dne 15. 4. 2021
- vyjádření města Humpolec, č. j. MUHU25133/2016/Pa ze dne 15. 12. 2016
- vyjádření města Humpolec, č. j. MUHU52711/2020/Pa ze dne 16. 12. 2020.

Předem Vám děkuji za kladné vyřízení mé žádosti a zůstávám s pozdravem.

Zdeněk Rýzner

Městský úřad Humpolec
Odbor životního prostředí a památkové péče
Horní náměstí 300, 396 22 Humpolec

čj.: MUHU/69539/2021/Tk s. z. ŽP/19403/2021

Spisový a skartační znak: 231.1 – V / 5

Oprávněná úřední osoba: Ing. Zdeněk Trnka

Tel. / E-mail: 565 518 182 / zdenek.trnka@mesto-humpolec.cz

V Humpolci 23. 11. 2021

Na doručenkou:

Zdeněk Rýznar, ...

I

396 ... Humpolec

Sdělení k žádosti o poskytnutí informací

Vážený pane Rýznere,

dne 9. 11. 2021 jsme obdrželi Vaši žádost o poskytnutí informací podle zákona 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím ve znění pozdějších předpisů. Žádáte o poskytnutí informace týkající se rozhodnutí čj.: MUHU/64846/2021/Tk s. z. ŽP/7053/2021 ze dne 27. 10. 2021 – dodatečné povolení stavby pro Rodinný pivovar BERNARD a.s. V žádosti je uvedeno:

V souladu s relevantními ustanoveními zákona č. 106/1999 S., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, si dovoluji Vás požádat o poskytnutí kopií následujících podkladů pro vydání Rozhodnutí uvedených (mimo jiných) na straně osmé Rozhodnutí:

- *žádost Města Humpolec, IČ 002 48 266, o dodatečné povolení stavby vodního díla ze dne 24. 6. 2021,*
- *vyjádření Městského úřadu Humpolec, odboru ŽP a PP, č. j. MUHU/5160/2020/Kc ze dne 7. 1. 2021 a MUHU/9390/2021 /Kc ze dne 15. 4. 2021,*
- *vyjádření města Humpolec, č. j. MUHU25133/2016/Pa ze dne 15. 12. 2016,*
- *vyjádření města Humpolec, č. j. MUHU52711/2020/Pa ze dne 16. 12. 2020.*

Městský úřad Humpolec odbor životního prostředí a památkové péče, jako věcně příslušný vodoprávní úřad podle § 104 odst. 2 písm. c) a § 106 odst. 1 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů ve znění pozdějších předpisů (dále jen „vodní zákon“), a místně příslušný vodoprávní úřad podle § 11 odst. 1 písm. b) zákona č. 500/2004 Sb., správní řád ve znění pozdějších zákonů (dále jen „správní řád“), s působností speciálního stavebního úřadu podle § 15 odst. 4 vodního zákona a § 15 odst. 1 písm. d) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“) Vám sděluje:

Ad) žádost Města Humpolec, IČ 002 48 266, o dodatečné povolení stavby vodního díla ze dne 24. 6. 2021.

K této části žádosti sdělujeme, že v rozhodnutí „podklady pro vydání rozhodnutí“ došlo k chybě v psaní, kdy na místo formulace „žádost Města Humpolec, IČ 002 48 266, o dodatečné povolení stavby vodního díla ze dne 24. 6. 2021“, má být správně uvedeno

MUHU/69539/2021/Tk s. z. ŽP/19403/2021

Strana 1 (celkem 2)

„žádost Rodinného pivovaru BERNARD a.s., IČ 260 31 809, o dodatečné povolení stavby vodního díla ze dne 24. 6. 2021,“.

Kopii žádosti Vám posíláme v příloze.

Ad) vyjádření Městského úřadu Humpolec, odboru ŽP a PP, č. j. MUHU/5160/2020/Kc ze dne 7. 1. 2021 a MUHU/9390/2021 /Kc ze dne 15. 4. 2021,

Kopii jednotlivých vyjádření Vám posíláme v příloze.

Ad) vyjádření města Humpolec, č. j. MUHU25133/2016/Pa ze dne 15. 12. 2016,

Kopii vyjádření Vám posíláme v příloze.

Ad) vyjádření města Humpolec, č. j. MUHU52711/2020/Pa ze dne 16. 12. 2020.

Kopii vyjádření Vám posíláme v příloze

Podáváme Vám tyto informace a zůstáváme s pozdravem

Městský úřad
odbor životního prostředí
a památkové péče
Humpolec

Ing. Zdeněk Trnka

úředník odboru životního prostředí a památkové péče

Přílohy:

- anonymizovaná kopie žádosti Rodinného pivovaru BERNARD a.s., IČ 260 31 809, o dodatečné povolení stavby vodního díla ze dne 24. 6. 2021 (3 listy),
- anonymizovaná kopie vyjádření Městského úřadu Humpolec, odboru ŽP a PP, čj.: MUHU/5160/2020/Kc, ze dne 7. 1. 2021 a MUHU/9390/2021 /Kc, ze dne 15. 4. 2021 (1+1 list),
- anonymizovaná kopie vyjádření města Humpolec, čj.: MUHU/25133/2016/Pa ze dne 15. 12. 2016 (1 list),
- anonymizovaná kopie vyjádření města Humpolec, čj.: MUHU/52711/2020/Pa ze dne 16. 12. 2020 (1 list).

ŽP/7053/ 2021

1. a III. etapa

Městský úřad Humpolec	
Zprac. 	
Došlo:	28. 04. 2021
Č.j.: MUHU/	14369/2021
Dok: 4	5. příl.
Příl: 1/1, dohoda	opis

Příloha č. 8 k vyhlášce č. 183/2018 Sb.

Městský úřad Humpolec
MUHU/14369/2021/ ŽP



Adresa místně a věcně příslušného vodoprávního úřadu

podáno 24. 6. 2021; dle § 129 odst. 3, st. 2.

ŽÁDOST O STAVEBNÍ POVOLENÍ K VODNÍM DÍLŮM¹⁾

[§ 15 vodního zákona]

1. Žadatel

Obchodní firma nebo název / Jméno, popřípadě jména, příjmení
Rodinný pivovar BERNARD a.s.

Adresa sídla / Adresa místa pobytu
5. května 1, Humpolec

Adresa pro doručování 5. května 1, Humpolec

IČO nebo obdobný údaj / Datum narození 26031809

CZ-NACE²⁾ 11.05

Telefon 605951892

E-mail petr.linhart@bernard.cz

Žádá-li o vydání rozhodnutí více žadatelů, připojí se údaje obsažené v tomto bodě v samostatné příloze: ☐ ano ☒ ne

1a. Žadatel jedná

☒ samostatně

☐ je zastoupen: jméno, popřípadě jména, příjmení / název nebo obchodní firma zástupce; místo trvalého pobytu/adresa sídla (popř. jiná adresa pro doručování, není-li shodná):

--

2. Název stavby

Rodinný pivovar BERNARD a.s. - VODOVOD I. a III. Etapa
(Etapa I. a III. dle PD) - Dodatečné povolení stavby

3. Účel stavby³⁾

99

4. Předpokládaný termín zahájení a dokončení stavby

– zahájení stavby _____

– dokončení stavby _____

5. U dočasné stavby

– doba trvání _____

– návrh úpravy pozemku po jejím odstranění

6. Údaje o místě stavby

Název obce

Humpolec

Název katastrálního území

Humpolec

Orientační určení polohy (souřadnice X, Y určené v souřadnicovém systému S-JTSK)⁴⁾

Y=683870.29 X=1112172.70 ; Y=683924.37 X= 1111839.01 ; Y=684013.20 X=1111709.02

V případě, že se žádost o stavební povolení týká vodního toku

Název vodního toku _____

ID vodního toku⁵⁾ _____

7. Pozemky, které se mají použít pro výstavbu

Pozemek		Katastrální území	Vlastník a jeho adresa
parc. č.	druh		

(V případě většího počtu pozemků než 4 se jejich seznam uvede v příloze žádosti: ☒ ano ☐ ne)

8. K provedení záměru má být použit sousední pozemek (stavba) ☐ ano ☒ ne
Pokud ano, je vyjádření vlastníka této nemovité věci připojeno v samostatné příloze.

9. Zpracovatel projektové dokumentace

Jméno, popřípadě jména, příjmení, titul Ing. Jiří Poláček, Autorizoval Ing. Miroslav Kumštar

Adresa sídla Přemysla Otakara 1000 000 000

Číslo, pod kterým je zapsán v seznamu autorizovaných osob 0100763

10. Zhotovitel stavby (je-li v době podání žádosti znám)

Název stavebního podnikatele

Adresa sídla _____

IČO (bylo-li přiděleno) _____

11. Základní údaje o stavbě (vedení úplného výčtu staveb, o jejichž povolení je žádáno včetně základních technických parametrů - členěno podle stavebních objektů)

dle přiložené Dokumentace pro dodatečné povolení stavby

(V případě většího počtu údajů se údaje o stavbě uvedou v příloze žádosti.)

12. Územní rozhodnutí nebo veřejnoprávní smlouva územní rozhodnutí nahrazující anebo územní souhlas ze dne _____ čj. _____
vydal _____


13. Seznam a adresy účastníků vodoprávního řízení, kteří jsou žadateli známi.

Název nebo obchodní firma / Jméno, popř. jména, příjmení	Adresa

(V případě většího počtu účastníků řízení než 6 se jejich seznam uvede v příloze žádosti: ☐ ano ☐ ne)

14. Orientační náklad na provedení stavby včetně technologie _____ tis. Kč

v Humpolci _____ dne 28.04.2021 _____



podpis(y) žadatele(ů)
(jméno, popř. jména, příjmení, funkce)

St. 305/1	Humpolec	8119	zastavěná plocha nádvorí	Rodinný provaz BERNARD a.s., 5. května 1, 39601 Humpolec
170/2	Humpolec	808	ostatní plocha - jiná plocha, areál Bernard	Rodinný provaz BERNARD a.s., 5. května 1, 39601 Humpolec
2548/3	Humpolec	462	ostatní plocha - ostatní komunikace	Město Humpolec, Horní náměstí 300, 39601 Humpolec
2549/1	Humpolec	9208	ostatní plocha - ostatní komunikace - Masarykova	Město Humpolec, Horní náměstí 300, 39601 Humpolec
2549/2	Humpolec	983	ostatní plocha - ostatní komunikace	Město Humpolec, Horní náměstí 300, 39601 Humpolec
99/2	Humpolec	788	ostatní plocha - ostatní komunikace - Na Stupníku	Město Humpolec, Horní náměstí 300, 39601 Humpolec
2560	Humpolec	311	ostatní plocha - jiná plocha - Na Stupníku	Město Humpolec, Horní náměstí 300, 39601 Humpolec
2520/12	Humpolec	2203	ostatní plocha - ostatní komunikace - Na Stupníku	Město Humpolec, Horní náměstí 300, 39601 Humpolec
2559/2	Humpolec	202	ostatní plocha - jiná plocha - Na Stupníku	Město Humpolec, Horní náměstí 300, 39601 Humpolec
2618/6	Humpolec	183	ostatní plocha - jiná plocha - Na Stupníku	Město Humpolec, Horní náměstí 300, 39601 Humpolec
2675	Humpolec	833	ostatní plocha - jiná plocha	Město Humpolec, Horní náměstí 300, 39601 Humpolec
2673/1	Humpolec	4062	ostatní plocha - ostatní komunikace	Město Humpolec, Horní náměstí 300, 39601 Humpolec
2668	Humpolec	909	ostatní plocha - ostatní komunikace	Město Humpolec, Horní náměstí 300, 39601 Humpolec
2667/2	Humpolec	603	ostatní plocha - parkoviště u paneláku Rašínova	Město Humpolec, Horní náměstí 300, 39601 Humpolec
2667/1	Humpolec	553	ostatní plocha - zezeň před panelákem Rašínova	Město Humpolec, Horní náměstí 300, 39601 Humpolec
2520/26	Humpolec	2121	ostatní plocha - silnice - Rašínova	Město Humpolec, Horní náměstí 300, 39601 Humpolec
2520/27	Humpolec	482	ostatní plocha - ostatní komunikace podél stromovky Na Rybní	Město Humpolec, Horní náměstí 300, 39601 Humpolec
328	Humpolec	1729	ostatní plocha - zezeň	Město Humpolec, Horní náměstí 300, 39601 Humpolec
2520/95	Humpolec	890	ostatní plocha - zezeň	Město Humpolec, Horní náměstí 300, 39601 Humpolec
2520/94	Humpolec	1800	ostatní plocha - zezeň	Město Humpolec, Horní náměstí 300, 39601 Humpolec
3667/1	Humpolec	1492	Ostatní plocha - zezeň u paneláku Kamarytova	Město Humpolec, Horní náměstí 300, 39601 Humpolec



Č.j.: MUHU/5160/2020/Kc, Sd, Šb, Tk s.z. ŽP/588/2020
Spisový a skartační znak: 246.6-V/5
Vyřizuje: Ing. František Kocman, M. Sidorenková, V. Šubrtová, Z. Trnka
Telefon / e-mail.: 565 518 180 / frantisek.kocman@mesto-humpolec.cz

V Humpolci 7.1.2020

Rodinný pivovar BERNARD a.s.

5. května 1
396 01 Humpolec

Vyjádření k projektové dokumentaci pro dodatečné povolení na akci: „Pivovar BERNARD, vodovod I. a III. etapa“

Dne 10.12.2020 byla na MěÚ Humpolec, odbor životního prostředí a památkové péče doručena žádost o vyjádření k projektové dokumentaci pro dodatečné povolení akci: „Pivovar BERNARD, vodovod I. a III. etapa. I. etapa - vodovodní řad začíná v areálu pivovaru Bernard napojením na vnitřní vodovodní instalaci. Trasa využívá prostorově volná místa s ohledem na ostatní inženýrské sítě a využívá jak komunikací, tak zpevněných ploch i ploch zatravněných. Etapa I. je ukončena v hm 2,93. * Etapa III. začíná u rohu obytného domu č.p. 49 v hm 4,06 a vodovod je ukončen ve vzdálenosti 8 m od rohu obytného domu č.p. 395 sekčním šoupětem DN 125 mm v hm 5,74.

Investor: Rodinný pivovar BERNARD a.s., 5. května 1, 396 01 Humpolec

Odbor ŽP a PP MěÚ Humpolec vydává po posouzení následující vyjádření:

Sdělení za úsek odpadového hospodářství

Za úsek odpadového hospodářství bude vydáno, na základě podané žádosti, závazné stanovisko z hlediska nakládání s odpady dle § 79 odst. 4 zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech, v platném znění.

Vyjádření za úsek ochrany ZPF

Městský úřad Humpolec, odbor ŽP a PP jako příslušný orgán ochrany zemědělského půdního fondu vydává následující vyjádření podle § 15 písm. n) zákona č. 334/1992 Sb. o ochraně zemědělského půdního fondu ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon).

Akce se dotýká zájmů ochrany ZPF realizací výše uvedené stavby. Orgán ochrany ZPF nebude vydávat vyjádření k vedení trasy dle § 7 odst. 4 zákona vzhledem k tomu, že výše uvedená stavba se nachází na plochách vymezených pro tento účel platnými ZÚR nebo platným územním plánem dle výjimek uvedených v § 7 odst. 5 písm. a) zákona.

Vyjádření za úsek vodního hospodářství

K předložené dokumentaci vydáváme jako příslušný vodoprávní úřad podle zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů ve znění pozdějších předpisů toto vyjádření:

- 1) V projektové dokumentaci je uvedeno, že stavba je již realizována.
- 2) Vodovod je vodním dílem podle § 55 vodního zákona.
- 3) S vlastníkem stavby bude zahájeno řízení podle § 129 odst. 1 písm. b) a § 129 odst. 2 stavebního zákona. Stavbu lze dodatečně povolit, jsou-li splněny podmínky podle § 129 odst. 3 stavebního zákona.
- 4) K projektové dokumentaci stavby je třeba dále si opatřit závazná stanoviska dotčených orgánů státní správy a dále vyjádření správců sítí, souhlasy vlastníků stavbou dotčených pozemků.
- 5) Toto vyjádření není rozhodnutím ve správním řízení a nenahrazuje povolení nebo souhlas vodoprávního úřadu vydaný podle tohoto zákona.

Vyjádření za úsek ochrany přírody a krajiny

K předložené dokumentaci dáváme vyjádření podle § 65 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákona).

Předmětná akce se dotýká zájmů ochrany přírody a krajiny z hlediska ochrany dřevin rostoucích mimo les.

Uváděno je, že realizace prací proběhla se zajištěním ochrany dřevin dle ČSN 83 9061.

V případě úseku I a III. požadujeme doložit výkres skutečného provedení stavby a zákres stávajících dřevin v okolí stavby s odstupovými vzdálenostmi od skutečné trasy vedení a informacemi jakým způsobem byly prováděny práce v kořenové zóně dřevin.

Doplněný návrh předložte k novému vyjádření.

Vyjádření za úsek památkové péče

Za úsek památkové péče k uvedenému záměru stavby vydáváme vyjádření podle §29 odst.2 písm.e) zák.č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon").

Vzhledem k tomu, že řešené území na kterém má být při stavební činnosti uvedené prováděn zásah do terénu **je možno považovat za území s archeologickými nálezy** (ÚAN III. – kde lze archeologické nálezy předpokládat, viz data státního archeologického seznamu: <http://isad.npu.cz/>), upozorňujeme na povinnost investora **dle §22 odst.2 zák.č. 20/1987Sb., o státní památkové péči, v platném znění (dále jen zákona), že má-li se provádět stavební činnost na území s archeologickými nálezy, jsou stavebníci již od doby přípravy stavby povinni tento záměr oznámit Archeologickému ústavu, a umožnit jemu nebo oprávněné organizaci provést na dotčeném území záchranný archeologický výzkum.** Je-li stavebníkem právnická osoba nebo fyzická osoba, při jejímž podnikání vznikla nutnost záchranného archeologického výzkumu, hradí náklady záchranného archeologického výzkumu tento stavebník, jinak hradí náklady organizace provádějící archeologický výzkum.


Před zahájením archeologických výzkumů bude uzavřena mezi oprávněnou organizací a vlastníkem či správcem nemovitostí dotčených zásahem dohoda o podmínkách archeologického výzkumu na nemovitosti. Nedojde-li k dohodě, rozhodne krajský úřad o povinnostech vlastníka (správce, uživatele) nemovitosti strpět provedení archeologických výzkumů a o podmínkách, za nichž archeologické výzkumy mohou být provedeny.

Obdobně se postupuje, má-li se na takovém území provádět jiná činnost, kterou by mohlo být ohroženo provádění archeologických výzkumů.

Dle §23 odst.1 zákona je archeologickým nálezem věc (soubor věcí), která je dokladem nebo pozůstatkem života člověka a jeho činnosti od počátku vývoje do novověku a zachovala se zpravidla pod zemí.

Z doloženého návrhu není zřejmé zda došlo k plnění ustanovení §21 až §23a zákona č.20/1987 Sb., zejména §22 odst.2 zákona, s ohledem na formu prováděných prací (povrt, výkop, soubor staveb, apod.). Uvedené požadujeme doplnit.

Ing. František
vedoucí oddělení





Č.j.:MUHU/9390/2021/Kc, s.z. ŽP/409/2021
Spisový a skartační znak: 246.6-V/5
Vyřizuje: Ing. František Kocman.
Telefon / e-mail.: 565 518 180 / frantisek.kocman@mesto-humpolec.cz

Rodinný pivovar BERNARD a.s.
5. května 1
396 01 Humpolec

V Humpolci 15.4.2021

Vyjádření k projektové dokumentaci k dodatečnému povolení stavby: „Rodinný pivovar BERNARD – vodovod I. a III. etapa“

Dne 15.3.2021 byla na MěÚ Humpolec, odbor životního prostředí a památkové péče doručena žádost o vyjádření k doplněné projektové dokumentaci k dodatečnému povolení stavby: „Rodinný pivovar BERNARD – vodovod I. a III. etapa“.

Investor: Rodinný pivovar BERNARD a.s., 5. května 1, 396 01 Humpolec

Odbor ŽP a PP MěÚ Humpolec vydává po posouzení následující vyjádření:

K akci nadále platí naše předchozí vyjádření pod č.j. MUHU/51608/2020/Kc,Sd,Šb,Tk s.z. ŽP/588/2020 ze dne 7.1.2021. K doplnění vydáváme změnu za níže uvedené úseky.

Sdělení za úsek odpadového hospodářství

Upozorňujeme, že s odpady vzniklými během stavby musí být nakládáno v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb., o odpadech, v platném znění.

Vyjádření za úsek ochrany přírody a krajiny

K předložené dokumentaci dáváme vyjádření podle § 65 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákona).


Předmětná akce se dotýká zájmů ochrany přírody a krajiny z hlediska ochrany dřevin rostoucích mimo les.

S dodatečným povolení stavby dle doloženého projektu lze souhlasit za podmínky, že vodovod nebude mít stanovené ochranné pásmo.

Důvodem je nedodržení odstupových vzdáleností od stávajících dřevin dle ČSN 83 9061.

Umístění stavby při nedodržení odstupové vzdálenosti dle ČSN nesmí být důvodem požadavků na kácení vzrostlých dřevin, pokud nepůjde o kácení z důvodů ustupujících tendencí dřevin.

Upozorňujeme, že v případě jakékoli opravy vodovodu je třeba v kořenové zóně dřevin provádět práce bezvýkopovou technologií nebo kombinací ručního výkopu s odhalováním kořenů za použití pneumatického rýče AIR SPADE bez jejich poškození.



Ing. Fra
vedoucí

ce



Město HUMPOLEC
Městský úřad Humpolec
Odbor místního hospodářství
Horní náměstí 300, 396 22 Humpolec



VÁŠ DOPIS ZN.:
ZE DNE:

Rodinný pivovar BERNARD a. s.

Č. J.: MUHU/52711/2020/Pa
S.Z. OMH/27/2020/

5. května č. p. 1
Humpolec396 01

VYŘIZUJE: Václav Pavlík
TEL.: 565 518 195
FAX.: 565 518 199
E-MAIL: vaclav.pavlik@mesto-humpolec.cz

DATUM: 16.12.2020

Počet listů dokumentu: 0
Počet příloh / celkový počet listů příloh: 0 / 0

Žádost o revizi nebo potvrzení Vašeho vyjádření z 15.12.2016 k investiční akci Vodovod Bernard.

Město Humpolec obdrželo dne 14.12.2020 žádost od Rodinný pivovar BERNARD a.s. týkající se potvrzení vyjádření k investiční akci vodovod Bernard Humpolec


Vaše žádost byla projednána na poradě vedoucích pracovníků MěÚ Humpolec dne 15.12.2020 a podáváme Vám toto naše vyjádření:

Byla provedena revize vyjádření číslo jednací MUHU/25133/2016/ Pa, ze dne 15.12.2016 a vyjádření nadále platí a rozdělení stavby na etapy na toto nemá vliv.

V příloze znovu potvrzené původní vyjádření.

S pozdravem

Josef Jůzl





MĚSTO HUMPOLEC
Městský úřad HUMPOLEC
Odbor místního hospodářství
Horní náměstí 300, 396 22 Humpolec



humpvp16v00b48

VÁŠ DOPIS ZN.:
ZE DNE:

Rodinný pivovar Bernard

Č. J.: MUHU/25133/2016/Pa
S.Z. OMH/175/2018/150

5. Května 1
396 01 Humpolec

VYŘIZUJE: Václav Pavlík
TEL.: 565 518 195
FAX.: 565 518 199
E-MAIL: vaclav.pavlik@mesto-humpolec.cz

DATUM: 15.12.2016

Počet listů dokumentu: 1
Počet příloh / celkový počet listů příloh: 0 / 0

Žádost o souhlas s umístěním vodovod. potrubí do pozemků Města Humpolec

Město Humpolec obdrželo dne 2.12.2016 žádost od společnosti Rodinný pivovar BERNARD a. s., týkající se vyjádření k uložení vodovodního potrubí do pozemků parcela č. 2548/3 ostatní plocha ostatní komunikace č.43 III.tř. chodník, 2548/1 ostatní plocha ostatní komunikace č. 43 III. tř. vozovka, 2548/2 ostatní plocha ostatní komunikace č. 43 III. tř. chodník vše ul. Masarykova; 99/2 ostatní komunikace, 2560 ostatní plocha, 2559/2 ostatní komunikace, 2515/6 jiná plocha vše III. tř. č.97 ulice Na Stupníku; 2520/12 ostatní plocha ostatní komunikace místní komunikace č. 92 II. Tř. ul. Žižkova; 2675 ostatní plocha jiná plocha; 2673/1 ostatní plocha ostatní komunikace , 2673/3 ostatní plocha ostatní komunikace, 2660/1 ostatní plocha ostatní komunikace č. 70 IV. tř. vše Ul. Smetanova; 2670/5 ostatní plocha sportoviště a rekreační plocha; 2670/1 ostatní plocha zeleň; 2668 ostatní plocha ostatní komunikace, 2667/2 ostatní plocha ostatní komunikace, 2520/26 ostatní plocha ostatní komunikace, 2520/27 ostatní plocha ostatní komunikace, vše místní komunikace č. 66 III. tř. ulice Rašínova; 2667/1 ostatní plocha zeleň, 328 zeleň; 3557/1 ostatní plocha jiná plocha zeleň; 2524/10 ostatní plocha ostatní komunikace č. II č. 30 ul. Kamarytova vše k.ú. Humpolec které jsou ve vlastnictví města Humpolec. Vaše žádost byla projednána na poradě vedoucích pracovníků MěÚ Humpolec dne 13.12.2016 a podáváme Vám toto naše vyjádření:

Město Humpolec – souhlasí s uložením do výše jmenovaných pozemků za těchto podmínek:

- Na pozemku 2670/5 je nově zbudované hřiště s pryžovým povrchem. Zde je bezpodmínečně nutné provést protlak, avšak Vás upozorňujeme, že během výstavby hřiště při zemních pracích bylo naraženo na staré základy, doporučujeme prostor hřiště obejít.
- Před podáním žádosti o územní souhlas bude uzavřena smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene – služebnosti inženýrské sítě, na pozemku města Humpolec. ✓
- Termín provádění bude upřesněn min. 14 dní před zahájením výkopových prací na MěÚ Humpolec -Odbor místního hospodářství. ✓

Město Humpolec
Horní náměstí 300
396 22 Humpolec

Komerční banka a.s.
Humpolec
č. ú.: 19-1421281/0100

IČ: 002 48 268
DIČ: CZ00248266

Tel.: 565 518 111
Fax: 565 518 199

ured@mesto-humpolec.cz
www.mesto-humpolec.cz

- Hloubka uložení bude 1,5 m.
- Zásyp rýhy bude hutněn po vrstvách 0,25 m.
- Před provedením konstrukcí a krytů dotčených vozovek, nebo chodníků, bude provedena statická hutnicí zkouška akreditovanou laboratoří, ze které bude vyhotoven protokol, který bude předán vlastníkově pozemku při předání povrchů. Na pláni zemního tělesa musí být splněn požadavek $E_{def,2} = 45 \text{ MPa}$ pro vozovky a $E_{def,2} = 30 \text{ MPa}$ pro chodník.
- Konstrukční vrstvy budou provedeny v původní skladbě.
- Všechny plochy, kterých se překop dotýká, budou uvedeny do původního stavu.
- Po dokončení prací předá investor akce povrchy vlastníkově pozemku Městu Humpolec.
- Zhotovitel dodrží záruku na povrchy v místě překopu 24 měsíců. Pokud zhotovitel nedodá protokoly od hutnicích zkoušek s vyhovující hodnotou, záruka se prodlužuje na 48 měsíců. Záruka začíná běžet dnem předání povrchu.

S pozdravem

Josef Jůzl
vedoucí OMH



MĚSTO HUMPOLEC
MĚSTSKÝ ÚŘAD HUMPOLEC
ODBOR MÍSTNÍHO HOSPODÁŘSTVÍ

16.12.2020 UVEDENÍ TRUŽ



MĚSTO HUMPOLEC
MĚSTSKÝ ÚŘAD HUMPOLEC
ODBOR MÍSTNÍHO HOSPODÁŘSTVÍ
2